

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 50606967 0001

Berichtsnummer Report No.:

CN23XJCX 001

Genehmigungsinhaber License Holder:

Elmark Industries SC
2 Dobrudzha blvd.,
9300 Dobrich
Bulgaria

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Elmark Industries SC
2 Dobrudzha blvd.,
9300 Dobrich
Bulgaria

Prüfzeichen Test Mark:


Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111276754

Geprüft nach Tested according to:

EN 60898-1:2019

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Circuit Breaker

(Miniature Circuit-breaker)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type designation(s) are listed on the next page(s)
Technische Daten:
Technical Data:

Technische Daten auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Technical Data is listed on the next page(s)
Gültig ab:
Valid from:

2023-12-29

Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2023-12-29

Wencai Zhang



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50606967 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN23XJCX 001

Produkt *Product:*

 Circuit Breaker
 (Miniature Circuit-breaker)

Modell *Type:*
Bezeichnung *Designation:*

C61N C62N C63N C64N

Instantaneous Tripping Current

Number of Poles

Rated Operation Voltage (Ue)

Rated Current(In)

Rated Frequency

Rated Service Short-circuit Capacity
(Ics)

Rated Short-circuit Capacity (Icn)

Rated Insulation Voltage (Ui)

Rated marking and Breaking of

An Individual Pole(Icn1)

Rated Impulse Withstand Voltage(Uimp)

Degree of Protection

Suitability of Isolation

Anlage(Appendix) : 1

: C-Type

: 1P/1P+N/2P/3P/3P+N/4P

: 230/400VAC(1P);

230VAC (1P+N);

400VAC

(2P/3P/3P+N/4P);

: 1/2/4/6/10/16/20/25/

32/40/50/63A

: 50/60Hz

: 6,0kA

: 6,0kA

: 500V

: same as Icn

: 4,0kV

: IP20

: Yes

