

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 50611506 0001

Berichtsnummer Report No.:

CN23C98P 001

Genehmigungsinhaber License Holder:

Elmark Industries SC
2 Dobrudzha blvd.,
9300 Dobrich
Bulgaria

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

Elmark Industries SC
2 Dobrudzha blvd.,
9300 Dobrich
Bulgaria

Prüfzeichen Test Mark:


Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111278210

Geprüft nach Tested according to:

EN 61008-1:2012+A1+A2+A11+A12
EN 61008-2-1:1994+A11

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Residual Current Operated circuit-breakers
(RCCBs)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:

Technische Daten auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Technical Data is listed on the next page(s)

Gültig ab:
Valid from:

2023-12-29

Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2023-12-29

Wencai Zhang



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50611506 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN23C98P 001

Produkt *Product:* Residual Current Operated circuit-breakers
(RCCBs)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Type Designation	: JEL1A	
Number of Poles	: 2P(1P+N)	4P(3P+N)
Rated Operational Voltage (Ue)	: 230V	400V
Nature of Supply	: AC 50/60Hz	
Rated Current (In)	: 10/16/20/25/32/40/63A	
Behavior in Presence of d.c.		
Components	: Type A or Type AC	
Rated Residual Operating Current	: 30mA, 100mA, 300mA	
Rated Making and Breaking Capacity	: 500A or 10In	
Rated Residual Making and Breaking Capacity	: 500A or 10In	
Rated Conditional Short-circuit Current	: 6,0kA	
Ambient Air Temperature	: -25°C to +40°C	
Rated Insulation Voltage	: AC 500V	
Impulse Withstand Voltage	: 4,0kV	
Suitability of Isolation	: Yes	

ANLAGE (Appendix): 1

